

# Protokol o zkoušce č. 4904/16

# Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **Obec Radim**

Radim 507 12

Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing.

dne 24.10.16 - 10:45

Datum zahájení/ukončení zkoušek : 24.10.16 / 27.10.16

Popis vzorku : **Radim nový vrt**

**Číslo vzorku : 4854/16**

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
amonné ionty	mg/l	1,20 !	0,50	±7%	ČSN ISO 7150-1/A
počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	24	200	16-36	ČSN EN ISO 6222/A
počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	2	40	<1-4	ČSN EN ISO 6222/A
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0	-	ČSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0	-	ČSN EN ISO 9308-1/A

Norma :

Vyhl. 252/2004 Sb. příloha č.1 (hygienické požadavky na pitnou vodu) (hodnoty které normě nevyhovují jsou označeny !)

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzená "ASLAB Sřídískem pro posuzování způsobilosti laboratoř" a je držitelem OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE. Metody, na něž se vztahuje osvědčení, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné subdodavatelsky kódem S.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích 31.10.2016

